



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
**Settore Genio Civile Valdarno Superiore**  
**Sede di FIRENZE**

---

**Oggetto:** ESITO DEL CONTROLLO INDAGINI AI SENSI DEL D.P.G.R. 5/R/2020 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 104 DELLA L.R. 65/2014 IN MATERIA DI INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE), relativo Al "PIANO ATTUATIVO (PIANO DI RECUPERO) CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE, VIA MEUCCI, COMUNE DI CERTALDO - Deposito 3846 del 24.01.2025, a Controllo a Campione , estratta il 24.02.2025

**al Comune di Certaldo**

Con la presente si comunica l'esito positivo del controllo sulle indagini in oggetto, con la seguente prescrizione, da attuarsi in sede di revisione degli studi generali di microzonazione sismica comunali:

- a prescindere dalle corrette elaborazioni presentate in termini di mancanza di effetti di risonanza sismica degli edifici in progetto, i risultati deducibili della prova HVSR prodotta configurano un contesto di amplificazione sismica non medio (S2 / come da S.U. vigenti) ma elevato (S3 /come da futura revisione degli S.U.).

**Il Dirigente**  
**Ing. Gennarino Costabile**

*Istruttore problematiche geologiche, idrogeologiche e sismiche: Geol. Carlo Simoncini*

Simoncini/Certaldo.3846.bis